

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 117/TD-PCCC ngày 08/4/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Lê Dương Anh Tuấn; Chức vụ: P. Tổng Giám đốc.

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 23 tháng 5 năm 2022 của đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai,

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng X2 – Nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng INCONTEC; Công ty TNHH SXTM-DVKT Tân Chính

Quy mô công trình/phương tiện: Nhà xưởng X2 – Nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới có diện tích xây dựng 8.000m², 01 tầng; Hạng nguy hiểm cháy (Hạng C); Bậc chịu lửa (Bậc II).

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

- Bậc chịu lửa; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Đường, lối thoát nạn;
- Khoảng cách an toàn PCCC; Đường giao thông phục vụ chữa cháy;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy; Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước;



- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chống sét;
- Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;
- Giải pháp bảo vệ chống khói;
- Phương tiện PCCC.

Các yêu cầu kèm theo:

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục C07 (báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Nguyễn Văn Hải



