

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 117/TD-PCCC ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 02 năm 2021 của: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Lê Dương Anh Tuấn. Chức vụ: P. Tổng Giám đốc.

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 15 tháng 3 năm 2021 của đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai,

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Đồng Nai chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng cho thuê X5 – Nhà xưởng xây sẵn Thế Hệ Mới với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: KCN Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, T. Đồng Nai.

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới.

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Incontec; Công ty TNHH SXTM DVKT Tân Chính.

Quy mô công trình/phương tiện: Nhà xưởng X5 có diện tích 6.000m², 01 tầng; bên trong nhà xưởng bố trí 02 nhà văn phòng, mỗi nhà văn phòng có diện tích 65m², 02 tầng.

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

- Bậc chịu lửa; Giải pháp ngăn cháy; Đường, lối thoát nạn;
- Khoảng cách an toàn PCCC; Đường giao thông phục vụ chữa cháy;
- Hệ thống cấp nước chữa cháy;
- Hệ thống chữa cháy tự động;
- Hệ thống báo cháy tự động;
- Hệ thống chống sét;
- Phương tiện chữa cháy tại chỗ;



- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.

Các yêu cầu kèm theo:

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục C07 (báo cáo);
- Lưu: VT, PC.



Thượng tá Nguyễn Văn Hải



	大肠菌群		
32	Tổng hoạt độ phóng xạ α <i>Gross α activity</i> 总 α 活性	Bq/l	0.1
33	Tổng hoạt độ phóng xạ β <i>Gross β activity</i> 总 β 活性	Bq/l	1.0

